



Серія СВ

10206
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.0001847-24

Термін дії з 07 травня
Valid from / valid until

2024 до 06 травня 2027

Продукція
*Product*Оповіщувачі пожежні світлозвукові ОСЗ-1 - ОСЗ-14, ОСЗ-1 (24V) - ОСЗ-14 (24V),
ОСЗ-1Ех - ОСЗ-14Ех, «Джміль», «Джміль-1», «Джміль-2», «Джміль» (24V),
«Джміль-1» (24V), «Джміль-2» (24V), оповіщувачі пожежні світлозвукові адресні
«Джміль-А», ALARMO 110 з ізолятором короткого замикання, оповіщувач
пожежний світлозвуковий адресний ALARMO 100

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

згідно з Додатком

Виробник продукції
Manufacturer of the product

ТОВ «ТІРАС-12»

адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»

адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704Додаткова інформація
*Additional information*Оповіщувачі пожежні світлозвукові ОСЗ-1 - ОСЗ-14, ОСЗ-1 (24V) - ОСЗ-14 (24V), ОСЗ-1Ех - ОСЗ-14Ех,
«Джміль», «Джміль-1», «Джміль-2», «Джміль» (24V), «Джміль-1» (24V), «Джміль-2» (24V),
оповіщувачі пожежні світлозвукові адресні «Джміль-А», ALARMO 110 з ізолятором короткого замикання,
оповіщувач пожежний світлозвуковий адресний ALARMO 100 (вибухозахист Ех Державним центром сертифікації
ДСНС України не підтверджувався), що виробляються серійно з 07.05.2024 до 06.05.2027. Здійснюється
наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну
дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікаціяСертифікат видано органом з оцінки відповідності
*Certificate issued by the conformity assessment body*Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.uaНа підставі
*On the basis of*Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2012 № 68/2012, від 05.08.2013 № 14/2013, від 26.05.2014
№№ 33/2014, 34/2014, 38/2014, від 17.11.2016 №№ 130/2016, 131/2016, 132/2016 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ»
(атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 27.06.2022 № ПС2022.06.27.01 ВЛ «СЕРТ АСУ»
ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), протоколи
випробувань від 09.09.2016 № 100/2016 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від
05.04.2019 №№ 25/2019, 26/2019, 27/2019, від 29.11.2019 № 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від
01.08.2017 № 2Н416). Акт обстеження виробництва від 03.05.2024 № 1532, акти відбору та ідентифікації зразків
продукції від 01.05.2024 № 11662с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Олександр ГРУШОВІНЧУК

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301920



Серія ДС

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

10206
Сертифікація
продукції

№ DCS.0001847-24

Перелік вимог до продукції

« 07 » травня 2024

№ з/п	Назва продукції	Вимоги
1	Оповіщувачі пожежні світлозвукові ОСЗ-1 - ОСЗ-14, ОСЗ-1 (24V) - ОСЗ-14 (24V), ОСЗ-1Ex - ОСЗ-14Ex	пп. 4.5.1 – 4.5.3, 4.6, 5.2 – 5.5, 5.7 – 5.9, 5.11 – 5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17 ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)» та технічному опису виробника щодо функціонування світлової частини
2	Оповіщувачі пожежні світлозвукові «Джміль», «Джміль-1», «Джміль-2», «Джміль» (24V), «Джміль-1» (24V), «Джміль-2» (24V)	пп. 4.5.1–4.5.4, 4.6, 5.2–5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17 ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)» та Технічного опису виробника щодо функціонування світлової частини
3	Оповіщувач пожежний світлозвуковий адресний «Джміль-А» з ізолятором короткого замикання	пп. 4.5.1 – 4.5.3, 4.6, 5.2 – 5.5, 5.7 – 5.9, 5.11 – 5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17 ДСТУ EN 54-3:2003; пп. 4.4, 4.5, 4.7 – 4.9, 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (a, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»
4	Оповіщувач пожежний світлозвуковий адресний ALARMO 100	пп. 4.5, 4.6, 5.2 – 5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17 ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)»
5	Оповіщувач пожежний світлозвуковий адресний ALARMO 110 з ізолятором короткого замикання	пп. 4.5, 4.6, 5.2 – 5.15, 5.16 (a, d, e), 5.17 ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)»; пп. 5.1.5, 5.2 – 5.12, 5.13 (a, d, e) ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)»

Усього: 5 (п'ять) позицій.

Олександр ГРУШОВІНЧУК

№ 902889

