



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0038-25**
Registered in the Register

Термін дії з **13 серпня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Пристрої вводу-виводу M-OUT8R та M-NET.2**
Construction product

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

Код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005/AC:2007, IDT) згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 13.08.2025 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначеним органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатку до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 07.08.2015 № 31/2015, від 22.11.2016 № 129/2016 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 02.06.2012 № 2Н416), від 18.12.2017 № 160/2017 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 10.01.2022 №№ 2022.01.10.01, 2022.01.10.02, від 17.06.2025 №№ ПС2025.06.17.10, ПС2025.06.17.11 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 10.06.2025 № ТР2025-14/6 ВЛ ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВИПРОБУВАЧ» (атестат акредитації від 03.04.2025 № 20408). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, Рішення від 13.08.2025 № 0045CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу



Юрій ВОЛОДЬКО



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СС № 000039



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0038-25**
Registered in the Register

Термін дії з **13 серпня 2025** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Функційне випробування	5.1.4	Відповідає
Функціонування за умов зміни параметрів електроживлення	5.2	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.3	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.6	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO ₂ (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.8	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	5.11	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)		
Зміни напруги живлення змінного струму	5.12 a)	Не застосовується до даної продукції
Провали та короткі переривання напруги живлення змінного струму	5.12 b)	Не застосовується до даної продукції
Електростатичні розряди	5.12 c)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.12 d)	Відповідає
Кондуктивні завади, спричинені електромагнітними полями	5.12 e)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	5.12 f)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	5.12 g)	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Керівник

Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319662

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000061