

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0067-26**
Registered in the Register

Термін дії з **20 травня 2026** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція
Construction product

Прилад приймально-контрольний пожежний ПУІЗ «Tiras 1X»
з функцією керування автоматичними засобами
протипожежного захисту

код УКТ ЗЕД
26.30.50-80.00
Код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006, IDT)»; додатку ZA ДСТУ EN 12094-1:2015 «Противопожечна техніка. Стационарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до електричних пристроїв автоматичного управління і затримки та методи їх випробування (EN 12094-1:2003, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «TIPAC-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «TIPAC-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 20.05.2026 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначенням органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 16.08.2019 № 42/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 24.04.2026 № ТР2026-16 ВЛ ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВИПРОБУВАЧ» (атестат акредитації від 03.04.2025 № 20408), від 19.03.2026 № R/26/03/19-6, від 28.04.2026 № R/26/04/28-4 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» (атестат акредитації від 06.01.2026 № 202334). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, звіт за результатами проведення робіт з нагляду, оцінки та аналізу контролю виробництва на підприємстві від 10.04.2026 № 02, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 02.03.2026 № 0071CPR1, Рішення від 20.05.2026 № 0071CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України



(Signature)

Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

6000069
СС № 000069



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10206
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0067-26

Термін дії з
Valid from/valid until

20 травня 2026 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 54-2:2003
зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-2:2003 зі зміною № 1:2012 та поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Загальні вимоги	4	Відповідає
Основні вимоги щодо індикації	5	Відповідає
Режим спокою	6	Відповідає
Режим пожежної тривоги	7	Відповідає
Режим попередження про несправність (див. також додаток F)	8	Відповідає
Режим вимкнення	9	Відповідає
Режим тестування (необов'язкова функція з вимогами)	10	Не застосовується до даної продукції
Стандартизований інтерфейс входів/виходів (необов'язкова функція з вимогами - див. також додаток G)	11	Не застосовується до даної продукції
Вимоги щодо конструкції	12	Відповідає
Додаткові конструктивні вимоги щодо програмно-керованих пожежних приймально-контрольних приладів	13	Відповідає
Маркування	14	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	15.4	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (за умов функціонування)	15.5	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	15.6	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (за умов функціонування)	15.7	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)		
Зміни напруги основної мережі електроживлення	15.8.1 a)	Не застосовується до даної продукції
Провали та короткі переривання напруги основної мережі електроживлення	15.8.1 b)	Не застосовується до даної продукції
Впливання електростатичних розрядів	15.8.1 c)	Відповідає
Впливання випромінюваних електромагнітних полів	15.8.1 d)	Відповідає
Впливання завад, спричинених електромагнітними полями	15.8.1 e)	Відповідає
Впливання короточасних перехідних імпульсів	15.8.1 f)	Відповідає
Впливання повільних кидків напруги великої енергії	15.8.1 g)	Відповідає
Зміни напруги електроживлення (за умов функціонування)	15.13	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	15.14	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	15.15	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000113



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0067-26

Термін дії з
Valid from/valid until

20 травня 2026 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог ДСТУ EN 12094-1:2015

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 12094-1:2015	Визначений рівень або клас
Загальні технічні вимоги	4	Відповідає Клас В
Вимоги до конструкції	5	Відповідає
Додаткові вимоги до конструкції ПуіЗ, які керуються за допомогою комп'ютерних програм	6	Відповідає
Загальні вимоги до випробовування	9.1	Відповідає
Функційні випробовування	9.2	Відповідає
Кліматичні випробовування	9.3	Відповідає
Вологе тепло, циклічні випробовування (експлуатаційні випробовування)	9.4	Відповідає
Випробовування на стійкість до корозійного впливу діоксиду сірки (SO ₂) (випробовування на довговічність)	9.5	Не застосовується до даної продукції Клас В

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Керівник
Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319662

Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000114