



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

**СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ**
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікація
продукції

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0068-26**
Registered in the Register

Термін дії з **20 травня 2026** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Пристрій вводу-виводу P-IND PRIME A**
Construction product

код УКТ ЗЕД

26.30.50-80.00

Код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019 «Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005/AC:2007, IDT)» згідно із системою 1, виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 20.05.2026 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначенням органом. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатку до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 11.04.2024 № ПС2024.04.11.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 24.04.2026 № ТР2026-16/1 ВЛ ТОВ «ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ВИПРОБУВАЧ» (атестат акредитації від 03.04.2025 № 20408), від 28.04.2026 № R/26/04/28-5 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» (атестат акредитації від 06.01.2026 № 202334). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, звіт за результатами проведення робіт з наглядом, оцінки та аналізу контролю виробництва на підприємстві від 10.04.2026 № 02, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 02.03.2026 № 0073CPR1, Рішення від 20.05.2026 № 0073CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України



Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

CC № 000070



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10206
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0068-26

Термін дії з
Valid from/valid until

20 травня 2026 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту ДСТУ EN 54-18:2009 з поправкою №1:2019	Визначений рівень або клас
Функційне випробування	5.1.4	Відповідає
Функціонування за умов зміни параметрів електроживлення	5.2	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.3	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Вологе тепло, циклічний режим (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.6	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO ₂ (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.8	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація, синусоїдна (тривале впливання)	5.11	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC) (за умов функціонування)		
Зміни напруги живлення змінного струму	5.12 а)	Не застосовується до даної продукції
Провали та короткі переривання напруги живлення змінного струму	5.12 б)	Не застосовується до даної продукції
Електростатичні розряди	5.12 в)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.12 г)	Відповідає
Кондуктивні завади, спричинені електромагнітними поллями	5.12 е)	Відповідає
Пачки короткочасних перехідних імпульсів	5.12 ф)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	5.12 г)	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Керівник
Head

М.П.

Андрій БОБИР

Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

CD № 000115