



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10206
Сертифікат
продукції

СЕРТИФІКАТ СТАБІЛЬНОСТІ
ПОКАЗНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі № **DCS.CPR.056.0069-26**
Registered in the Register

Термін дії з **20 травня 2026** до **09 лютого 2028**
Valid from/valid until

Відповідно до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» даний сертифікат поширюється на будівельну продукцію

Будівельна продукція **Оповіщувач пожежний звуковий адресний ALARMO 110 з ізолятором короткого замикання**
Construction product

код УКТ ЗЕД
26.30.50-80.00
Код ДКПП

Відповідає вимогам
Complies with the requirements

Даний сертифікат підтверджує, що всі вимоги з оцінки та перевірки стабільності показників, наведені в додатку ZA ДСТУ EN 54-3:2003 зі зміною № 2 «Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (EN 54-3:2001/A2:2006, IDT)»; додатку ZA ДСТУ EN 54-17:2009 «Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)» згідно із системою 1 виконуються. Контроль виробництва продукції на підприємстві, що здійснюється виробником, оцінюється для забезпечення стабільності показників будівельної продукції

Підприємство-виробник
Enterprise-manufacturer

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Сертифікат видано
Certificate issued

ТОВ «ТІРАС-12»
адреса: 21021, м. Вінниця, пров. Хмельницького шосе, 2, буд. 8,
код ЄДРПОУ 25499704

Загальна інформація
General information

Даний сертифікат був виданий вперше 20.05.2026 та буде залишатися дійсним (але не довше, ніж до 09.02.2028), або до тих пір, поки національний стандарт, будівельна продукція, методи оцінки та перевірки стабільності показників та умови виробництва на підприємстві не зміняться суттєво або до призупинення чи скасування призначенням органом. Функціонування світлової частини оповіщувача Державним центром сертифікації ДСНС України не підтверджувалась. Показники суттєвих експлуатаційних характеристик вказані у Додатках 1, 2 до сертифіката, який є невід'ємною частиною цього сертифіката

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Протоколи випробувань від 29.11.2019 № 93/2019 ВЦ ТОВ «Росток-ВЦ» (атестат акредитації від 01.08.2017 № 2Н416), від 27.06.2022 № ПС2022.06.27.01 ВЛ «СЕРТ АСУ» ТОВ «СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР АСУ» (атестат акредитації від 06.08.2021 № 201253), від 09.05.2025 № 0544-5-2025, від 07.01.2026 № 1507-5-2025 Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») (атестат акредитації від 02.07.2024 № 20635), від 11.05.2026 № R/26/05/11-5 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» (атестат акредитації від 06.01.2026 № 202334). Звіт з первинного інспектування виробничого підприємства та контролю виробництва на підприємстві від 19.12.2024 № 03, звіт за результатами проведення робіт з нагляду, оцінки та аналізу контролю виробництва на підприємстві від 10.04.2026 № 02, акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 06.05.2026 № 0080CPR1, Рішення від 20.05.2026 № 0080CPR1 Державного центру сертифікації ДСНС України



Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

CC № 000071



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056



10206
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК 1

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0069-26

Термін дії з
Valid from/valid until

20 травня 2026 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог
DSTU EN 54-3:2003 зі зміною № 2

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту DSTU EN 54-3:2003 зі зміною № 2	Визначений рівень або клас
Рівень звуку	4.2	Відповідає
Частота та акустичні діаграми спрямованості	4.3	Відповідає
Довговічність	4.4	Відповідає
Конструкція	4.5	Відповідає
Маркування та дані	4.6	Відповідає
Відтворює	5.2	Відповідає
Експлуатаційні характеристики	5.3	Відповідає
Довговічність	5.4	Відповідає
Сухе тепло (стійкість)	5.5	Відповідає
Сухе тепло (тривкість)	5.6	Відповідає
Холод (стійкість)	5.7	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (стійкість)	5.8	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривкість)	5.9	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (тривкість)	5.10	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки (SO ₂) (тривкість)	5.11	Відповідає
Поштовх (стійкість)	5.12	Відповідає
Удар (стійкість)	5.13	Відповідає
Синусоїдна вібрація (стійкість)	5.14	Відповідає
Синусоїдна вібрація (тривкість)	5.15	Відповідає
Електромагнітна сумісність (EMC), захищеність (стійкість)		
Електростатичний розряд	5.16.2.1 a)	Відповідає
Випромінювані електромагнітні поля	5.16.2.1 b)	Відповідає
Кондуктивні завади, викликані електромагнітними поллями	5.16.2.1 c)	Відповідає
Пачки короточасних перехідних імпульсів	5.16.2.1 d)	Відповідає
Повільні кидки напруги великої енергії	5.16.2.1 e)	Відповідає
Захист оболонки	5.17	Відповідає
Послідовність транслювання сигналу привертання уваги та повідомлення	C.3.1	Не застосовується до даної продукції
Синхронізація (необов'язкова функція з вимогами)	C.3.2	Не застосовується до даної продукції
Загальні випробування	C.4	Не застосовується до даної продукції
Характеристики транслюваного повідомлення	C.5.1	Не застосовується до даної продукції
Часові параметри послідовності «сигнал привертання уваги/тиша/повідомлення»	C.5.2	Не застосовується до даної продукції
Випробування синхронізації повідомлення (необов'язкова функція з вимогами)	C.5.3	Не застосовується до даної продукції

Використання за призначенням: пожежна безпека.

Керівник
Head

М.П.

Ідентифікаційний
код 14319662

Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000116



ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ДСНС УКРАЇНИ
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
Призначений орган № UA.TR.056

STATE CERTIFICATION CENTER OF SES OF UKRAINE
Ukraine, 01024, Kyiv, Str. Kruglouniversitetska, 20/1
Notified Body № UA.TR.056

ДОДАТОК 2

до сертифіката стабільності показників будівельної продукції
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY
OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT



10206
Сертифікат
продукції

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

DCS.CPR.056.0069-26

Термін дії з
Valid from/valid until

20 травня 2026 до 09 лютого 2028

Показники суттєвих експлуатаційних характеристик згідно вимог
DSTU EN 54-17:2009

Суттєві характеристики	Вимоги розділів (пунктів) стандарту DSTU EN 54-17:2009	Визначений рівень або клас
Відповідність стандарту	4.1	Відповідає
Вбудована індикація стану	4.2	Не застосовується до даної продукції
Підімкнення допоміжних пристроїв	4.3	Не застосовується до даної продукції
Контролювання знімних ізоляторів короткого замикання	4.4	Не застосовується до даної продукції
Настройки виробника	4.5	Не застосовується до даної продукції
Регулювання характеристик на місці експлуатування	4.6	Не застосовується до даної продукції
Маркування	4.7	Відповідає
Дані	4.8	Відповідає
Додаткові вимоги щодо програмно-керованих ізоляторів короткого замикання	4.9	Не застосовується до даної продукції
Відтворює	5.2	Відповідає
Зніми напруги електроживлення	5.3	Відповідає
Сухе тепло (за умов функціонування)	5.4	Відповідає
Холод (за умов функціонування)	5.5	Відповідає
Вологе тепло, циклічне (за умов функціонування)	5.6	Відповідає
Вологе тепло, постійний режим (тривале впливання)	5.7	Відповідає
Корозійне впливання діоксиду сірки SO ₂ (тривале впливання)	5.8	Відповідає
Поштовх (за умов функціонування)	5.9	Відповідає
Удар (за умов функціонування)	5.10	Відповідає
Вібрація синусоїдна (за умов функціонування)	5.11	Відповідає
Вібрація синусоїдна (тривале впливання)	5.12	Відповідає
Електромагнітна сумісність (ЕМС) (за умов функціонування)	5.13	Відповідає

Використання за призначенням: пожежна безпека.



(Signature)

Андрій БОБИР



Чинність сертифіката можна перевірити
в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

СД № 000117