

6 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування модуля необхідно провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Комплектність модуля

Назва	Позначення	К-сть, шт.
Модуль M-LOOP	ААЗЧ. 301411.179	1
Паспорт	ААЗЧ. 301411.179 ПС	1
Пластикові стійки		2

7 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модуль призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з кліматичними умовами, що регулюються. Діапазон робочих температур – від -10°C до +55°C, за відносної вологості не більше 93%.

8 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ

Модуль відповідає вимогам обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Модуль відповідає вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті: tiras.technology.

9 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

Модуль відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

10 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі – виробник) гарантує відповідність модуля вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації – 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу продукції – гарантійний період обчислюється від дати виготовлення продукції.

(дата продажу) _____
(підпис продавця) М.П.

Ремонт виробу проводиться виробником. Безкоштовному ремонту підлягають вироби, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту виріб висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про зберігання, транспортування та обмеження відповідальності розміщено на веб-сайті: tiras.technology в розділі «Гарантія».



Утилізація виробів виконується відповідно до чинного законодавства.

11 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

Відділ продажів: market@tiras.ua

Технічна підтримка: support@tiras.ua


Гарантійне та післягарантійне

обслуговування: otk@tiras.ua

Телефони (багатоканальні):

+38 (067) 564-73-75

+38 (095) 282-76-90



M-LOOP

Пристрій вводу-виводу

Паспорт



ТОВ «Тірас-12»

Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті
tiras.technology

Цей паспорт містить відомості щодо конструкції, роботи та правил експлуатації пристрою вводу-виводу M-LOOP (далі – модуль), який застосовують у складі систем пожежної сигналізації адресних, побудованих на основі приладів приймально-контрольних пожежних адресних «Tiras PRIME A» та «Tiras PRIME A mini».

Модуль відповідає вимогам стандартів ДСТУ EN54-17, ДСТУ EN54-18.

1 ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

- AI – адресний інтерфейс;
- ІКЗ – ізолятор короткого замикання;
- ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний «Tiras PRIME A», «Tiras PRIME A mini»;
- СПСА – система пожежної сигналізації адресна.

2 ПРИЗНАЧЕННЯ

Модуль призначений для збільшення адресних інтерфейсів СПСА та встановлюється на плату AM-Multi+ (пристрій вводу-виводу, що працює в СПСА на базі ППКП «Tiras PRIME A») або ППКП «Tiras PRIME A mini».

Зовнішній вигляд модулю наведено на Рис. 2.1.




Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд модуля

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Перелік входів, виходів та їх функцій наведений в табл. 3.1. Розташування клем модуля показане на Рис. 2.1.

Таблиця 3.1 – Перелік входів, виходів та їх функцій

Назва	Функціональна характеристика
L1, L2	Вхід підключення плюсового дроту AI.
G1, G2	Вхід підключення мінусового дроту AI.
X1, XP2	Підключення до роз'ємів AM-Multi+ або ППКП «Tiras PRIME A mini».

3.2 Технічні характеристики модуля наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Технічні характеристики модуля

Назва характеристики	Значення
Загальні	
Габаритні розміри (ШхВхГ), мм, не більше	32х65х21
Маса, кг, не більше	0,015
Середній наробіток на відмову, год, не менше	40 000
Середній строк служби, років, не менше	10
Час визначення несправностей, с, не більше	10
Електроживлення	
Напруга живлення через роз'єм X1, В, не більше	25
Напруга живлення через роз'єм XP2, В, не більше	12
Струм споживання модуля, мА, не більше	18
Струм споживання від AI, мА, не більше	80/160

3.3 При застосуванні модуля в проєкті СПСА необхідно враховувати наступні обмеження:

- 1) кількість компонентів, приєднаних до AI, повинна відповідати настанові щодо експлуатування пристрою AM-Multi+ або ППКП «Tiras PRIME A mini»;
- 2) довжина AI між модулем та будь-яким адресним компонентом за будь-якої конфігурації AI не повинна перевищувати 2000 м;
- 3) сумарний опір AI не повинен перевищувати 125 Ом;
- 4) сумарний струм споживання від AI всіх приєднаних адресних пристроїв у всіх режимах роботи не повинен перевищувати 80 мА або 160 мА в залежності від налаштувань AI (див. розділ 5).

4 ПІДКЛЮЧЕННЯ

4.1 AI слід підключати до модуля згідно з Рис. 4.1.




Рисунок 4.1 – Схема підключення зовнішніх кіл до клем модуля

Адресні компоненти приєднують до AI, які є одночасно лініями зв'язку та лініями живлення. На Рис. 4.2 наведено приклад підключення зовнішніх адресних компонентів до клем модуля через AI.




Рисунок 4.2 – Схема підключення адресних компонентів до клем модуля

4.2 Загальні правила підключення AI до M-LOOP:

- 1) один кінець кільцевого AI підключають до клем L1-G1, другий – до клем L2-G2.
- 2) радіальні AI підключають до пар клем: L1-G1, L2-G2. Адресні компоненти в одному радіальному AI повинні бути зареєстровані в одній зоні, щоб одиночна несправність в такому AI не впливала на інші зони;
- 3) допускається у виключних випадках виконувати радіальні відгалуження від кільцевого AI: як від кабелю, так і від місця приєднання адресного компонента. В цьому випадку надійність СПСА знижується, тому що у разі обриву або короткого замикання радіальної лінії (відгалуження) буде втрачений зв'язок з адресними компонентами, розташованими між кінцем радіальної лінії і місцем обриву. Також в кільцевих AI з відгалуженнями є більш трудомістким пошук місця обриву або замикання.

4) забороняється приєднувати до клем AI модуль AM-Multi+ з розміщенням на ньому M-LOOP.

Увага! Клеми GND ППКП «Tiras PRIME A mini» або пристрою AM-Multi+ не допускається з'єднувати з клемми G1 та G2 модуля M-LOOP будь-якими лініями, інакше виникнуть порушення процесів автоматичного тестування AI.

Виконувати підключення AI до клем модуля можна лише тоді, коли відсутня напруга живлення на пристрої AM-Multi+ або ППКП «Tiras PRIME A mini».

5 НАЛАШТУВАННЯ ТА РОБОТА

- 5.1 Модуль не потребує налаштування. Обмін з ППКП «Tiras PRIME A» або «Tiras PRIME A mini» встановлюється автоматично у разі відповідних налаштувань, виконаних на вказаних ППКП.
- 5.2 Після приймання будь-якого повідомлення від пристроїв в AI засвічується індикатор, який продовжує світитися до наступного інтервалу прийому даних.
- 5.3 Умовами переходу модуля в стан несправності є спрацювання ІКЗ або пропадання обміну через послідовний порт, якщо такий обмін був встановлений.